

**Dot. Przetargu pn. „ Remont podłogi w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Skarbimierz – Osiedle”**

**Pytanie 1**

W pkt. 3 SIWZ Zamawiający szczegółowo opisują podłogę sportową z wierzchnią warstwą z deski sportowej o minimalnej gr. 15 mm, szer. 207 mm i dł. 2205 mm podając jej cechy, budowę oraz atestację. Taki opis systemu wraz z jego warstwą użytkową wskazując tylko i wyłącznie na jednego producenta tj. firmę BARLINEK, która jako jedyna oferuje podłogi sportowe z opisanym systemem oraz warstwą wierzchnią 15 mm posiadająca certyfikat Polskiego Związku Koszykówki. Tym samym Zamawiając spowodował sytuację w której jeden Wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych.

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z fundamentalnych czynności Zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Dlatego też, Zamawiający winni dokonywać tej czynności z poszanowaniem wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nakładającej na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Zdaniem Naszym w okolicznościach faktycznych sprawy, na podstawie w/w przepisów ustawy oraz w oparciu o uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.02.2012 sygn. akt. KIO/KD 14/12 można wyciągnąć uzasadniony wniosek, że powyższy opis podłogi sportowej opierający się na rozwiązaniu technologicznym konkretnego, **jedyne**go producenta, narusza wskazane przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż utrudnia uczciwą konkurencję

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na art. 30 Prawo Zamówień Publicznych który mówi, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Taką normą jest norma PN EN 14904, która precyzuje wszystkie wymagania techniczne i jakościowe stawiane obecnie podłogom sportowym.

Ponadto Zamawiający zamieścił zapis, iż posadzka musi posiadać co najmniej 1 certyfikat sportowy np. Polskiego Związku Koszykówki. Informujemy, iż jakiegokolwiek polskie związki sportowe (np. PZKOSZ , Polski Związek Piłki Siatkowej czy Polska Siatkówka itp.) nie są uprawnione do wydawania jakiegokolwiek opinii klasyfikujących daną nawierzchnię sportową. Żaden z regulaminów rozgrywek krajowych związków sportowych nie wymaga od nawierzchni jakiegokolwiek Certyfikatów w celu przeprowadzenia krajowych rozgrywek ligowych. Odnosząc się do rozgrywek piłki koszykowej na szczeblach międzynarodowych producentom systemów podłóg sportowych przyznawany jest wyłącznie certyfikat **FIBA** wydany po wnikliwych badaniach przez **Międzynarodową Federację Piłki Koszykowej**, który uprawnia do organizowania Rozgrywek Międzynarodowych najwyższej rangi.

Federacja Piłki Koszykowej FIBA jest niezależną instytucją nadrzędną nad PZKOSZ wydającą pod ścisłym nadzorem certyfikaty sportowe na pewien okres czasu, certyfikaty takie muszą być co rok odnawiane.

Wnosimy zatem o przeanalizowanie postanowień SIWZ i dopuszczenie do udziału podłóg innych producentów i przygotowanie opisu zamówienia zgodnie z ustawą PZP umożliwiając przeprowadzenie postępowanie zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza zastosowania certyfikowanej podłogi sportowej składającej się z warstwy izolacyjnej, podkładek elastycznych, legarów ułożonych w rozstawie 500 mm, ślepej podłogi z drewna iglastego oraz warstwy wierzchniej z deski sportowej gr. 14 mm spełniającej wszystkie wymogi normy PN EN 14904 oraz posiadającą certyfikat **FIBA** ?

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie to prosimy o wskazanie podłogi równoważnej do zaprojektowanej !

Odpowiedź na pyt.1

Zamawiający w SIWZ szczególną uwagę przywiązuje do sumarycznej wysokości wszystkich warstw podłogi sportowej, która nie powinna przekroczyć 74 mm z tolerancją +/- 1 mm. Bardzo ważnym dla zamawiającego jest również spełnienie wszystkich własności technicznych przedstawionych w SIWZ i PN EN 14904 wraz certyfikatem co najmniej jednej federacji sportowej, np. PZKosz, FIBA itp.

Odnosząc się do zadanego pytania zamawiający dopuszcza każdy system pod warunkiem bezwzględnego spełnienia przedstawionych wyżej wymagań tzn. jeżeli warstwa wierzchnia z deski sportowej o gr. 14 mm spełnia wymagania normy PN EN 14904 i wszystkich własności technicznych przedstawionych w SIWZ a w systemie nie przekracza łącznej grubości 74 mm +/- 1 mm to oferta zostanie dopuszczona.

Oferent winien również zwrócić uwagę na fakt posiadania przez zamawiającego koszy na kołach, które są przemieszczane i składowane pod południową ścianą szczytową na parkiecie sali gimnastycznej. W związku z tym oferent musi zastosować takie rozwiązania konstrukcyjne, aby spełnić wymagania zamawiającego i samemu odpowiedzieć sobie na pytania:

1. Czy ułożenie legarów w rozstawie 500 mm będzie wystarczające w polach mocowania oraz na drogach przemieszczania i składowania koszy.
2. Czy jego system podłogi sportowej spełnia wymagania konstrukcyjne na tak przedstawione wymagania i czy w tych przestrzeniach nie należy legary zagęścić.

Odnosząc się do pytania odnośnie wymiarów deski sportowej tj szer. 207 mm i dł. 2205 mm .

Dla zamawiającego jest oczywistym faktem, że przy rozmieszczeniu legarów w rozstawie 500 mm deska o wymiarach (szer. 207 mm i dł. 2205 mm ) będzie lepiej i dłużej pracowała od każdej deski o mniejszych wymiarach.

Jednocześnie informujemy, zamawiający w pkt. 3.5 SIWZ dopuścił zastosowanie innych materiałów i rozwiązań równoważnych, jednak nie mogą być one gorsze od wskazanych.