


BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘ
- WG. RYSUNKU NR 8B



BOISKO DO GRY W TENISA
- WG. RYSUNKU NR 7B



BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ
- WG. RYSUNKU NR 9B

W Dokumentacji z badań podłoża stwierdzono, że w miejscu projektowanej płyty boiska zalegają warstwy gleby, nasypu niekontrolowanego (warstwa I) oraz warstwy glin wysadzinowych (warstwa IIa).
Grunty te nie nadają się jako bezpośrednie podłoża pod nawierzchnię boiska.
Grunty nasypowe należy w całości wyminąć na nasyp budowlany.
Gliny wysadzinowe należy wymienić przynajmniej do granicy przemarzania tj. 1m p.p.t. projektowanego, lecz nie mniej niż do poziomów drenażu płyty boiska.
Różnicę poziomów pomiędzy dnem wykopu, a projektowanym poziomem warstw podbudowy płyty boiska wypełnić warstwą kłnicą zagęszczaną mechanicznie warstwami. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,96 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B - 04491 - dla warstwy odsączającej.
Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego (>20 mm) określenie wskaźnika zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odczłuszczenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych i chodników przyjmuje się typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a modułu odczłuszczenia powinien wskazywać powyżej 1000 Kg/cm.
Prace ziemne przeprowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. Rodzaj i stan gruntów powinien być porównany z dokumentacją geologiczną przez uprawnionego geologa i zgodność z założeniami projektowymi potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

ZESPÓŁ SPORTOWO - REKREACYJNY
Obręb: Zwanowice, nr ew. działki: 136

INWESTOR:

Gmina Skarbmierz
ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbmierz

IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. Katarzyna Kończyno-Widera

NR UPRAWNIEN

08/OPOKK/2009

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

BRANŻA

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU



A+D PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
mgr inż. arch. Katarzyna Kończyno-Widera
49-300 BRZEG, UL. STABOBRZEŚKA 67
tel/fax +4871/4444905, 4444906
PRACOWNIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE
KOPLOWANIE BEZ PISEMNIEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

NR RYS. STADIUM
6B PB
DATA SKALA
11.2013r. **1:100**